



P_i =7,3 [kW]
P_o =3,3 [kW]
I_o =5,4 [A]

Nr obwodu	01	02	03	1	2	3	4	5	6.1	6.2	10
Przeznaczenie	Zasilanie z RG	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie ogólne awaryjne, ewakuacyjne Komunikacja Pom. 0.12.0.17	Oświetlenie ogólne awaryjne, awaryjne, Pom. techniczne Pom. 0.13.0.14.0.16	Oświetlenie ogólne awaryjne, ewakuacyjne Sala wielofunkcyjna Pom.0.19	Oświetlenie ogólne awaryjne, Klatka schodowa Pom.0.18.1.11.2.1	Rezerwa	Sonda światłoczuła automatu SOU-1	Sterowanie oświetleniem	Oświetlenie zewnętrzne
Pi [kW]				0.2	0.2	0.4	0.3				0.1

Temat:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZ. NR 2335/3, 2335/4, 2335/5 W MIEJSCOWOŚCI NIEPOŁOMICZE, GMINA NIEPOŁOMICZE.	Nazwa rysunku:	Schemat tablicy rozdzielczej "T01"	Data:	czerwiec 2025
--------	--	----------------	------------------------------------	-------	---------------

Projektował:	Mgr inż. Krzysztof Rybus	Skala:	-
--------------	--------------------------	--------	---

Nr upr. MAP/0246/PWOE/04		Nr ark.	E-3.1
--------------------------	--	---------	-------

Sprawdził:	Mgr inż. Grzegorz Mazur		
------------	-------------------------	--	--

Nr upr. MAP/0049/PWOE/11	ARCUS –ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW		
--------------------------	---	--	--

31 – 542 Kraków, ul. Mogińska 23, tel./fax 012 653-19-23