

INW.042.5.2025

Niepołomice dnia 30.10.2025r.

**Firma drogowa VIA**

**Michał Swatek**

**Ul. Forteczna 5, 32-086 Węgrzce**

**Dotyczy:** Warunków technicznych dla budowy oświetlenia ulicznego zadania inwestycyjnego  
pn. : **"Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 75 na odcinku  
od skrzyżowania z drogą gminną ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z drogą powiatową  
ul. Droga Królewska w m. Niepołomice".**

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2025r. złożone 28.10.2025r. Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach przedstawia następujące warunki techniczne projektowanego oświetlenia ulicznego dla w/w zadania.

Z racji przebudowy istniejącego przejścia dla pieszych na Drodze Królewskiej i budowy drogi dla rowerów istniejące oprawy zamontowane na słupach przebudować w uzgodnieniu z GDDKiA. Oświetlenie przejścia dla pieszych powinno spełniać warunki wytycznych Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20 lipca 2018r. pt. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych – wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

#### **1. Oprawy oświetleniowe**

Dla celów oświetlenia projektowanej drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 75 proszę zaprojektować oprawy oświetlenia LED umieszczone na słupach przy projektowanym chodniku. Moc opraw dobrać wg obliczeń. Oprawy LED mają posiadać własne kompensatory mocy biernej pojemnościowej lub kompensator dla wszystkich opraw zlokalizowany w rozdzielni sterowania oświetleniem.