Legenda opraw oświetleniowych

UWAGA! Koncepcję oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy uzgodnić ze strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj piktogramów kierunkowych należy traktować jako poglądowe.	
AW1	Oprawa oświetlenia awaryjnego, 4,8W, 400lm, IP65, tryb pracy awaryjnej NM/M, montaż natynkowy, przełącznik rozsyłu korytarzowy/open space, praca w systemie centralnego monitoringu
AW2	Oprawa oświetlenia awaryjnego, 4,8W, 400lm, IP65, tryb pracy awaryjnej NM/M, montaż podtynkowy, przełącznik rozsyłu korytarzowy/open space, praca w systemie centralnego monitoringu
EW-1	Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 200lm, IP65,
EW-2	Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 200lm, IP65,

Legenda opraw oświetleniowych

UWAGA! Koncepcję oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy uzgodnić ze strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj piktogramów kierunkowych należy traktować jako poglądowe.	
AW1	Roundtech natynk efocus CGL+ 400lm 1H IP65 (SO)
AW2	Roundtech podtynk efocus CGL+ 400lm 1H IP65 (SO)
EW-1	SAFELITE PIKTOGRAM JEDNOSTRONNY IP65
EW-2	SAFELITE PIKTOGRAM DWUSTRONNY IP65

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 1997

DOKUMENTACJA:

PROJEKT WYKONAWCZY
DLA BUDYNKU
NANOTECHNICZNEGO INSTYTUTU UAM W PIŁCE
UL. KOLOBRZESKA 15, 64-920 PIŁA,

ZAMAWIAJĄCY:

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU
UL. H. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI Osw. awar.– rzut piętra+2+3

ARCHITEKTURA:	mgr inż. Andrzej	Specjalność: elektryczna bez ogran.	Nr uprw. BWP/2418/PWOL/111	Podpis	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. WOJCIECH LESNY	elektryczna bez ogran.	BWP/2398/PWOL/112		1:100 SKALA:
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARTUR ŁUKASIK	elektryczna bez ogran.	BWP/2398/PWOL/112		IE-203 RYS. NR:

POZNAŃ 22 KWIECIEŃ 2026 R.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
1997
ul.Stivoiki 10, 60-711 Poznań
tel. (061) 866 87 10, 866 54 22
fax. (061) 866 97 11
e-mail: arch1997@poczta.onet.pl
e-mail2: architekt@pa1997.pl
www.pa1997.pl