



$$P_z = 3,85 \text{ kW}$$

W rozdzielnicach zostawić 30% rezerwę miejsca umożliwiającą rozbudowę (aparatura i listwy zaciskowe) w czasie eksploatacji obiektu.
Dla przewodów i kabli o przekroju żyły do 16 mm² stosować listwy zaciskowe bezśrubowe.

- UWAGI:**
1. Zapewnić min. 30% rezerwę miejsca w obudowie rozdzielnic.
 2. Zapewnić selektywne działanie zabezpieczeń.
 3. Rozdzielnicę dostarczyć kompletną, zmontowaną, po przeprowadzeniu badań i prób funkcjonalnych, gotową do podłączenia instalacji odbiorczej i eksploatacji.
 4. Połączenia zewnętrzne odbiorników wykonać przez listwy zaciskowe.
 5. Wykonać opisy wszystkich aparatów a spis zamieścić w rozdzielnic.
 6. Stosować zabezpieczenia przeciwprzepięciwe firmy Dehn lub równoważne.
 7. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym - samoczynne wyłączenie zasilania.
 8. Dobrano aparaty firmy Legrand i Dehn

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA 1997	ZAMÓWIENIE: PROJEKT WYKONAWCZY DLA BUDYNKU NADNOTECKIEGO INSTYTUTU UAM W PILE UL. KOŁOBRZESKA 15, 64-920 PIŁA,																					
	ZAMAWIAJĄCY:						UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU UL. H. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ															
	BRANŻA:						ELEKTRYCZNA															
	TYTUŁ RYSUNKU:						SCHEMAT ROZDZIELNICY RPPoż															
	PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA 1997 ul.Strusia 10, 60-711 Poznań tel. (061) 866 97 10, 866 54 22 fax. (061) 866 97 11 e-mail: arch1997@poczta.onet.pl e-mail2: architekci@pa1997.pl www.pa1997.pl						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">ARCHITEKTURA:</th> <th style="width: 30%;">Imię i nazwisko</th> <th style="width: 20%;">Specjalność</th> <th style="width: 20%;">Nr upraw.</th> <th style="width: 10%;">Podpis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROJEKTANT:</td> <td>MGR INŻ. WOJCIECH LEŚNY</td> <td>elektryczna bez ogr.</td> <td>WKP/0418/ PWOWE/11</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> <tr> <td>SPRAWDZAJĄCY:</td> <td>MGR INŻ. ARTUR ŁUKASIK</td> <td>elektryczna bez ogr.</td> <td>WKP/0396/ PWOWE/12</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> </tbody> </table> --:-- SKALA: IE-300/1 RYŚ. NR:		ARCHITEKTURA:	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr upraw.	Podpis	PROJEKTANT:	MGR INŻ. WOJCIECH LEŚNY	elektryczna bez ogr.	WKP/0418/ PWOWE/11		SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARTUR ŁUKASIK	elektryczna bez ogr.	WKP/0396/ PWOWE/12
ARCHITEKTURA:	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr upraw.	Podpis																		
PROJEKTANT:	MGR INŻ. WOJCIECH LEŚNY	elektryczna bez ogr.	WKP/0418/ PWOWE/11																			
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARTUR ŁUKASIK	elektryczna bez ogr.	WKP/0396/ PWOWE/12																			
POZNAŃ 22 KWIECIEŃ 26 R.																						